

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI**

100084, Toshkent shahri, Kichik halqa yo'li ko'chasi, 4-uy Tel.: 71-239-16-85 Faks: 78-150-62-99 info@fvv.uz, fv@exat.uz, www.fvv.uz

2025 -yil " 3 " 12

3/4/38-3711 -son

Генеральному директору
ИП ООО «Angren Polymeric Insulation»
Мансурову Д.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, рассмотрев вопрос признания результатов Заключения ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 72/03-05-2024/13-2/Д-3525 от 03.05.2024 г. по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасности покрытий с различными типами утеплителя и кровель, выполненных с применением рулонных или полимерных мастичных материалов (технология ООО «Технониколь – Строительные Системы»), а также возможности применения указанных покрытий на территории Республики Узбекистан, сообщает следующее.

По результатам рассмотрения представленного Заключения установлено, что в нем приведены данные по применению различных видов утеплителей в конструкциях бесчердачных покрытий на бетонном основании и по профилированному листу (для зданий I и II–IV степеней огнестойкости).

Заключение подготовлено расчетно-аналитическим методом на основании отчетов ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России о проведенных испытаниях пожарной опасности указанных конструкций (№№ 12055 от 11.11.2013 г., 12116 от 27.01.2014 г., 12154 от 28.02.2014 г., 137-3.2 и 138-3.2 от 22.12.2016 г., 233-3.2 от 26.05.2017 г., 430-3.2 от 04.04.2018 г., 268-3.2 и 269-3.2 от 16.08.2017 г.).

По итогам проведенных аналитических расчетов установлено следующее:

- **Конструкции бесчердачных покрытий на бетонном основании**, в зависимости от применяемых материалов (описание конструкций приведено в п. 5.1 и Приложении В), имеют предел огнестойкости **REI 30–120** по ГОСТ 30247 и класс пожарной опасности **K0 (45)** по ГОСТ 30403.

- **Конструкции по профилированному листу**, в зависимости от применяемых материалов (описание конструкций приведено в п. 5.2 и Приложении Г), имеют предел огнестойкости **RE 15–30** по ГОСТ 30247 и класс пожарной опасности **K0 (15–30)** по ГОСТ 30403.

Учитывая изложенное, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан **не возражает** по вопросу признания результатов Заключения ФГБУ ВНИИПО МЧС России

по оценке пределов огнестойкости и классов пожарной опасности покрытий, выполненных с использованием различных типов утеплителей и рулонных либо полимерных мастичных кровельных материалов (технология ООО «Технониколь – Строительные Системы»).

Применение указанных покрытий на территории Республики Узбекистан **допускается до 03 мая 2027 года** согласно утвержденного заключения ФГУ ВНИИПО МЧС РФ от 03.05.2024 г., при условии полного соответствия конструкций описаниям, приведённым в п.п. 5.1 и 5.2, а также в Приложениях В и Г Заключения, и с соблюдением рекомендаций, изложенных в п. 8.

В случае изменения материалов конструкций, **не указанных** в Заключении, действие настоящего письма **утрачивает силу**.

Заместитель министра



Х. Сотиев